

Technické řešení NN:

Na stávajícím dřevěném PB č.193 bude demontována stávající skříň SPP2/E100. Místo ní bude na PB č.193 nová skříň SP200/R62 - na jednu sadu připojit stávající OM, ze druhé sady bude vyveden zemní kabel AYKY-J 4x35, který bude ukončen v nové SS100/zdivný pilř/bílá cihla na hranici ppč.4.

V současné době probíhá projektování IE-12-4004279 firmou OMEXOM GA Energo s.r.o. IE-12-4004279 PD řeší pokládku vedení NN do země (proto kabel AYKY-J 4x35, aby po realizaci akce IE-12-4004279 mohl být kabel naspojován)...

Technická specifikace:

- Skříň SS100 - 1x
- Skříň SP200 - 1x
- Kabel AYKY-J 4x35 - cca 15 m
- chránička PE 90/75 - cca 5 m

Poznámky:


Napěťová hladina NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a PNE 33 0000-1.

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV (dle Energetického zákona 458/2000 Sb. č. 314/2009, §46 Ochranné pásmo), tzn. 1 m po obou stranách krajního kabelu. Bude respektována min. vzdálenost od ostatních objektů a zařízení infrastruktury dle ČSN 73 6005.

Zákres sítě podzemní a nadzemní infrastruktury je pouze orientační, přesné určení polohy nového vedení NN bude provedeno při realizaci po vyřízení stávajících sítí.

Před započítáním vlastních montážních (výkopových) prací je nutné dodržet podmínky stanovisek jednotlivých správců stávajících podzemních zařízení, tj. znovu ověřit existenci stávajícího podzemního zařízení.



Vypracoval: Michal Špilka	Akce: CL_Sloup v Čechách, ppč.4, příp. do 50m, kNN Číslo stavby: IP-12-4008651	Číslo výkresu: C.3
Přezkoumal: Vít Sláma		
Schválil: Pavel Němeček		
OMEXOM ENERGO s.r.o.	Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV	Číslo zakázky: 506018808401 Stupeň PD: DÚS
OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Stihlé 1929/8 CZ - 323 00 Pízeň - Bolevec tel. +420 373 303 111	Název dokumentace: Koordinační situační výkres k.ú.: Sloup v Čechách	Datum: 01/2019 Formát: 1 x A3 Měřítko: 1:250 Archivní číslo: GA-506018808401-C.3